

Bedienungsanleitung für

UMD 96



Inhaltsverzeichnis

1. Anschluss des Geräts	3
1.1 Montage.....	3
1.2 Spannungsversorgung	3
1.3 Messspannungen	3
1.4 Messströme	3
2. Grundlegender Betrieb.....	3
2.1 Einrichtung.....	4
2.2 Messdaten	4
2.3 Durchschnittswerte	5
2.4 Vollspektrumwerte P/Q/PF & Grundfrequenz-Harmonischen-Werte $P_{fh}/Q_{fh}/\cos \varphi$	5
2.5 Grundfrequenz-Harmonischen-Leistungsfaktor Formate $\cos\varphi/\tan\varphi/\varphi$	5
2.6 THDs und Harmonischen-Komponenten	6
2.7 Elektrizitätsmessgerät	6
2.7.1 "4E+Pmax" Anzeigemodus.....	6
2.7.2 "8E" Anzeigemodus	7
2.8 Symbole Gerätezustand	7
2.9 Geräteparameter	7
2.10 Geräteeinstellung Sperren/Entsperren	8
2.11 Display-Kontrast	8
2.12 Digitale Ausgänge & Eingänge	10
2.12.1 Anschlüsse Ausgänge & Eingänge	11
2.12.2 Einstellung Ausgänge	11
2.12.3 Impulsausgangsmodus.....	11
2.13 Kommunikationsschnittstelle	12
2.13.1 RS-485-Schnittstelle	12
2.13.2 Ethernet (IEEE802.3) Schnittstelle	12
2.13.3 M-Bus Interface (M-BUS)	12
3. Technische Spezifikationen.....	12
4. Wartung, Service, Garantie	18

1. Anschluss des Geräts

1.1 Montage

Das Gerät UMD 96 ist in ein Plastikgehäuse verbaut und wird an einer Verteilertafel installiert. Die Position des Geräts muss mit einer Sicherungsvorrichtung fixiert werden.

Eine natürliche Luftzirkulation sollte im Inneren des Verteilerschranks und in der Umgebung des Geräts (besonders unter dem Gerät) gegeben sein. Es sollte kein anderes Gerät mit einer Wärmequelle installiert werden, da die gemessenen Temperaturwerte ansonsten fehlerhaft sein könnten.

1.2 Spannungsversorgung

Die Versorgungsspannung (gemäß technischen Spezifikationen) wird an die Anschlüsse AV1 (Nr. 9) und AV2 (Nr. 10) über ein Trennelement angeschlossen (Schalter – siehe Schaltplan). Dieses muss sich in der Nähe des Geräts befinden und für den Benutzer leicht zugänglich sein. Das Trennelement muss als solches gekennzeichnet sein. Als Trennelement eignet sich ein Trennschalter mit einem Nennstrom von 1 A der erforderlichen Nennleistung. Seine Funktions- und Betriebsstellungen müssen jedoch eindeutig gekennzeichnet sein. Der maximale Querschnitt des Verbindungskabels beträgt 2,5 mm².

1.3 Messspannungen

Die gemessenen Phasenspannungen werden mit den Anschlüssen L1 (12), L2 (13) und L3 (14) verbunden. Der übliche Anschluss für die Verbindung des Neutralleiters ist mit N gekennzeichnet (Nr. 11; bleibt mit einer Dreieckschaltung und einer Aron-Schaltung unbenutzt). Für den Schutz der Spannungsleitungen eignet sich z.B. eine 1 A-Sicherungen. Messspannungen können auch über Spannungswandler angeschlossen werden.

Der maximale anschließbare Querschnitt des Verbindungskabels beträgt 2,5 mm².

1.4 Messströme

Die Geräte wurden lediglich für die indirekte Strommessung über externe Stromwandler entwickelt. Die richtige Signalpolarität (k-, l-Anschluss) muss beachtet werden. Die Polarität kann durch das Vorzeichen der Phasenleistungen am Gerätedisplay überprüft werden (sofern die Energieübertragungsrichtung bekannt ist).

Die Spannungssignale von 5 A- oder 1 A-Messstromwandlern (oder 0,1 A für die Modelle "X/100mA") müssen mit den Anschlusspaaren I1k, I1l, I2k, I2l, I3k, I3l (Nr. 1÷6) verbunden werden. Und im Parameter P.01 (siehe unten) muss das Stromwandlerverhältnis eingestellt werden.

Die Anschlüsse I2k, I2l bleiben bei der Aron-Schaltung frei.

Der maximale anschließbare Querschnitt des Verbindungskabels beträgt 2,5 mm².

2. Grundlegender Betrieb

Bei Anschluss der Spannungsversorgung zeigt das Display alle Segmente und dann schrittweise den Gerätetyp und die Einstellungen der grundlegenden Parameter.

1. Zeile 1: **133** - Nummer Gerätetyp
 Zeile 2: **5 A** Typ Stromeingang
 Zeile 3: **r l** - Typ Digitalausgang: Relais (**r**), Impuls (**l**) oder keiner (**n**)
1. Bei Anschluss der Spannung über Spannungswandler (sonst wird dieser Bildschirm übersprungen):
 Zeile 1: **U E** - ID des angeschlossenen Spannungswandlers
 Zeile 2: primäre Nennspannung [kV]
 Zeile 3: **0. l** - sekundäre Nennspannung [kV]
2. Zeile 1: **C E** - Spezifikation Stromwandler/Bereich
 Zeile 2: primärer Nennstrom [A]
 Zeile 3: sekundärer Nennstrom [A]
3. Zeile 1: **F U** - Nennfrequenz und -spannung
 Zeile 2: Nennfrequenz
 Zeile 3: Nennspannung

Danach zeigt das Gerät die Ist-Messwerte an. Wenn das Gerät über ein Datenkabel verfügt, kann es gleichzeitig konfiguriert werden, so dass die Messwerte über einen Kommunikationsverbindung am PC ausgelesen werden können.


2.1 Einrichtung

Jetzt ist es erforderlich, die wichtigsten *Geräteparameter* für eine ordnungsgemäße Messung einzustellen:

- Stromwandlerverhältnis – Parameter 01 (und dessen Multiplikator, optional)
- Anschlussstyp – Parameter 02 (wye, Delta, Aron)
- Anschlussmodus – Parameter 04 (direkt oder über Spannungswandler, Spannungswandlerverhältnis, und dessen Multiplikator, optional)
- Nennfrequenz f_{NOM} und Nennspannung U_{NOM} – Doppelparameter 05


Normalerweise muss nur das Stromwandlerverhältnis eingestellt werden.




Im nachfolgenden Beispiel wird dies dargestellt:

Dies erfolgt unter der Annahme, dass das Verhältnis der verwendeten Stromwandler 750/1 A beträgt. Zuerst ist es erforderlich, das Display vom Bereich Messdaten (der ULN-Bildschirm im nachfolgenden Beispiel) mit der Taste **P** auf den Bereich *Parameter* umzuschalten. Der Bereich wird über das  angezeigt. Parameter 01 wird angezeigt – dieser Parameter ist das Stromwandlerverhältnis. Der Standardwert ist 5/5 A.

Aktivieren Sie nun den Bearbeitungsmodus, indem Sie **P** gedrückt halten, bis der Wert blinkt.


Wenn der Wert blinkt, können Sie **P** loslassen. Nun können Sie den Wert ändern. Erhöhen Sie den ersten Wert,





indem Sie  drücken. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, erhöht sich der angezeigte Wert schneller. Drücken Sie dann  und  zur Feineinstellung.

Um den zweiten Wert zu ändern, drücken Sie **M**. Die Taste dient zum Umschalten zwischen 5 und 1.

Beispiel für Änderung des Stromwandlerverhältnisses





Der Zielwert für den Stromwandler ist nun eingestellt und der Bearbeitungsmodus kann beendet werden, indem Sie (kurz) **P** drücken. Der Wert wird im Gerätespeicher abgelegt und blinkt nicht mehr.

Jetzt kehren sie mit der Taste **P** zur Parameterauswahl zurück, und können mit  und  zu anderen Parametern wechseln und diese auf die gleiche Weise ändern, oder Sie können zum Bereich Messdaten zurückkehren, indem Sie **M** drücken.

Eine Zusammenfassung aller Geräteparameter ist in der Tabelle Geräte Parameter enthalten. Die entsprechenden Beschreibungen sind in den folgenden Kapiteln dargelegt.

2.2 Messdaten

Das Gerät zeigt beim Start die Ist-Messwerte an. Der Bildschirm, der vor dem letzten Ausschalten ausgewählt wurde, wird angezeigt. Sie können durch mit den Tasten ,  und **M** durch alle Messwerte und ausgewählten Werte wechseln, so wie unten in der Tabelle *Navigation Messdaten* dargestellt.

Wenn Phasenwerte angezeigt werden, werden die einzelnen Phasenwerte für L1 / L2 / L3 in den Zeilen 1 / 2 / 3 angezeigt. Wenn ein dreiphasiger Wert angezeigt wird, wird dieser in Zeile 2 angezeigt und es erscheint das Symbol Σ .




Die Bedeutungen und Bewertungsformeln für die Größen sind im entsprechenden Kapitel nachfolgend enthalten.

Wenn Phasenwerte angezeigt werden, werden die einzelnen Phasenwerte für L1 / L2 / L3 in den Zeilen 1 / 2 / 3 angezeigt. Wenn ein dreiphasiger Wert angezeigt wird, wird dieser in Zeile 2 angezeigt und es erscheint das Symbol Σ .

Die Bedeutungen und Bewertungsformeln für die Größen sind im entsprechenden Kapitel nachfolgend enthalten.



Die meisten Daten sind in vier Spalten angeordnet:

- Actual Ist-Werte, wird alle 3 Messzyklen aktualisiert (30/36 Hauptzyklen)
- Avg Durchschnittswerte pro entsprechenden Durchschnittszeitraum (siehe unten)
- AvgMax ... Maximalwert des Durchschnittswerts seit letzter Löschung
- AvgMin ... Minimalwert des Durchschnittswerts seit letzter Löschung

Sie können innerhalb einer Spalte mit den Tasten  und  nach oben und unten scrollen, und mit der Taste  waagrecht der Reihe nach zur nächsten Spalte wechseln.

Ausnahme: Es stehen nur Ist-Werte von Harmonischen und elektrischer Energie zur Verfügung. Diese Werte werden auf eine andere Weise angezeigt – siehe weiter unten.






2.3 Durchschnittswerte

Durchschnittswerte werden gemäß der eingestellten Methode zur Durchschnittsberechnung und der Länge des Fensters zur Durchschnittsberechnung verarbeitet (einzeln für "U/I"-Gruppe und "P/Q/S"-Gruppe der Größen). Maximal- und Minimalwert werden im Gerätespeicher abgelegt. Die Maximalwerte werden in der Spalte "AvgMax" angezeigt und mit dem Symbol  vor dem Wert gekennzeichnet. Analog dazu werden die Minimalwerte in der Spalte "AvgMin" mit dem Symbol  gekennzeichnet.



Weder der Maximal-, noch der Minimalwert von $\cos\phi$ werden aufgrund der speziellen Eigenschaften der Größe bewertet. Gleichsam werden diese Extremwerte auch bei Harmonischen nicht bewertet.

Sie können die Werte für "AvgMax" und "AvgMin" löschen. Es werden alle Maximalwerte/Minimalwerte der entsprechenden Größengruppe gleichzeitig gelöscht. Dies wird wie folgt durchgeführt:


- Gehen Sie zum entsprechenden Wert für AvgMax oder AvgMin.
- Drücken Sie die Taste , bis der Wert blinkt.
- Wählen Sie mit der Taste  oder  die Option .
- Bestätigen Sie dann durch Drücken von .

*Die entsprechende Gruppe (U/I oder P/Q/S) der Durchschnitts-Maximalwerte/Minimalwerte wird durch einfaches Löschen bereits gelöscht! Jede Gruppe muss einzeln gelöscht werden.
Bei gesperrtem Gerät ist das Löschen nicht möglich.*

2.4 Vollspektrumwerte P/Q/PF & Grundfrequenz-Harmonischen-Werte Pfh/Qfh/cos ϕ

Standardmäßig werden aktive und reaktive Leistungen (und somit der Leistungsfaktor) über das Vollspektrum der harmonischen Komponenten von Spannung und Strom bewertet.

Manchmal (beispielsweise für die Prüfung des Kompensationssystems) ist es hilfreich, auch den Grundfrequenz-Teil dieser Größen zu kennen. Diese Größen sind mit Pfh, Qfh und $\cos\phi$ gekennzeichnet.

Wie aus der Navigationsübersicht ersichtlich, können Sie vom Bereich *Vollspektrumwerte* mit der Taste  weiter zum Bereich *Grundfrequenz-Harmonischen-Werte* und zurück wechseln. Um zwischen den angezeigten Bereichen unterscheiden zu können, wird beim Grundfrequenz-Harmonischen-Bereich das Symbol **H** angezeigt.

Ausnahme: Ist-Werte nur von Grundfrequenz-Harmonischen-Leistungsfaktor – $\cos\phi$ – werden bewertet (keine Durchschnittswerte verfügbar). Dann kann dieser Grundfrequenz-Harmonischen-Leistungsfaktor nicht nur als $\cos\phi$ ausgedrückt werden, sondern in Abhängigkeit von Parameter 09 auch als $\tan\phi$ oder ϕ .

2.5 Grundfrequenz-Harmonischen-Leistungsfaktor Formate $\cos\phi/\tan\phi/\phi$

Der Leistungsfaktor der Grundfrequenz kann nicht nur als $\cos\phi$ ausgedrückt werden, sondern in Abhängigkeit von Parameter 09 auch als $\tan\phi$ oder ϕ .

Zur vollständigen Spezifikation des Quadranten verfügt der Leistungsfaktor der Grundfrequenz-Harmonischen-Komponente über zwei Attribute:


- ein Vorzeichen (+ oder -), das die Polarität der entsprechenden aktiven Leistung angibt
- ein Symbol ϵ oder \oplus , das die Art des Leistungsfaktors angibt

In den folgenden Abbildungen sind Beispiele für dreiphasige Grundfrequenz-Leistungsfaktor-Präsentationen dargelegt:

Grundfrequenz-Harmonischen-Leistungsfaktor Formate



- Linke Abbildung: $\Sigma \cos \varphi = 0,98$ induktiv (Choke-Symbol angezeigt). Die aktive dreiphasige Leistung ist negativ, so dass ein "Minus"-Zeichen als Vorzeichen genutzt wird (und das Symbol ϵ wird angezeigt)
- Mittlere Abbildung: $\Sigma \tan \varphi = 0,20$ induktiv. Aktive dreiphasige Leistung ist positiv.
- Rechte Abbildung: $\Sigma \varphi = 8$ Grad induktiv. Aktive dreiphasige Leistung ist positiv.



In der linken Abbildung sind Beispiele für Phase $\cos \varphi$ enthalten:

- $\cos \varphi 1 = 0,97$ induktiv. L1-Phase aktive Leistung ist gegenwärtig negativ (aufgrund des voranstehenden "Minus"-Zeichens)
- $\cos \varphi 2 = 0,94$ induktiv (L2-Phase aktive Leistung gegenwärtig positiv)
- $\cos \varphi 3 = 0,99$ kapazitiv (L3-Phase aktive Leistung gegenwärtig positiv)

2.6 THDs und Harmonischen-Komponenten

Sie können die Ist-Werte der THDs und Harmonischen-Komponenten für Spannung und Strom in den entsprechenden Zeilen prüfen (siehe *Messdaten Navigation*).

Wenn Sie zu einer dieser Zeilen scrollen, werden standardmäßig alle THD-Werte aller gemessenen Phasen angezeigt. Die Symbole **THD - V - LN** oder **THD - A** zeigen THD-Werte für Phasenspannung bzw. Phasenstrom an.

Mit der Taste **M** können Sie zu den Harmonischen-Komponenten wechseln. Das Symbol **H** wird angezeigt und steht für Harmonischen-Komponenten (von Spannung oder Strom). Das Symbol % bedeutet, dass die Werte als Prozentsatz der Grundfrequenz-Harmonischen-Komponente ausgedrückt werden. Die Ordnung der gerade angezeigten Harmonischen blinkt regelmäßig in der mittleren Zeile des Displays. Beispielsweise steht **H03** für die 3. Harmonische.

Durch wiederholtes Drücken der Taste **M** können Sie andere Harmonische prüfen. Auch wenn das Gerät alle Harmonischen-Komponenten intern bis zur 40. Ordnung bewertet, können nur ungerade Komponenten bis zur 25. Ordnung im Display angezeigt werden (das Vollspektrum steht nur über die Kommunikationsschnittstelle zur Verfügung).

2.7 Elektrizitätsmessgerät

Das Elektrizitätsmessgerät umfasst dreiphasige Energiedaten und den maximalen dreiphasigen Sollwert für die aktive Leistung. Die Werte sind in einer bestimmten Zeile angeordnet.

In Abhängigkeit vom Parameter 08 können zwei Anzeigemodi für das Elektrizitätsmessgerät ausgewählt werden:


- "4E+Pmax"-Modus (Standard)
- "8E"-Modus

2.7.1 "4E+Pmax" Anzeigemodus

In diesem Modus enthalten die ersten vier Fenster die dreiphasigen Energien für vier Quadranten:

- $\Sigma EP+$... dreiphasige importierte aktive Energie, angegeben durch Σ - kWh (oder MWh oder kWh = GWh)

- **ΣEP-** ... dreiphasige exportierte aktive Energie, angezeigt durch **Σ - kWh** und mit Vorzeichen –
- **ΣEQL** ... dreiphasige induktive reaktive Energie, angezeigt durch **Σ - kVArh – L**
- **ΣEQC** ... dreiphasige kapazitive reaktive Energie, angezeigt durch **Σ - kVArh – C**



Jeder Wert verwendet drei Displayzeilen, 8 Stellen vor dem Dezimalpunkt und eine danach. Beispiel links, $\Sigma EP+ = 293745,8 \text{ kWh}$.

Die Werte werden seit der letzten Löschung aufgezeichnet. Um die Energien zu löschen, müssen Sie diese anzeigen und dann das gleiche Verfahren nutzen wie bei dem Max./Min.-Durchschnittswerten. Alle Energien werden gleichzeitig gelöscht und die Zählung beginnt wieder bei Null.

Im 5. Fenster befindet sich

- **ΣP_{avgmaxE}** ... Maximalwert der durchschnittlichen dreiphasigen aktiven Leistung (Leistungsbedarf), angezeigt durch **Σ - kW - ▲** und Strich über dem Wert (Schleppzeigerwert)

Der Wert enthält den Maximalwert der durchschnittlichen dreiphasigen aktiven Leistung seit der letzten Löschung. Methode und Zeitraum zur Durchschnittsberechnung für diesen Wert können unabhängig von der Methode für die standardmäßigen Durchschnittswerte, so wie vorstehend beschrieben, eingestellt werden. Die Größe ist mit dem Buchstaben "E" markiert, um sie von den standardmäßigen Durchschnittsgrößen für den Maximalwert zu unterscheiden.

Ähnlich wie bei den Energien kann der Wert unabhängig gelöscht werden.



Bei gesperrtem Gerät ist das Löschen nicht möglich.

Wenn das Gerät mit einer Kommunikationsschnittstelle ausgestattet ist, können die Werte ferngesteuert gelöscht werden.

2.7.2 "8E" Anzeigemodus

In diesem Modus werden die separat registrierten reaktiven Energien in Abhängigkeit vom Vorzeichen von der dreiphasigen Ist-Leistung (ΣP) angezeigt ("Sechs-Quadranten"-Modus; dieses Format kann beispielsweise für die Überwachung von erneuerbaren Quellen hilfreich sein):

- **ΣEP+** ... dreiphasige importierte aktive Energie, angegeben durch **Σ - kWh** (oder **MWh** oder **kMWh = GWh**)
- **ΣEP-** ... dreiphasige exportierte aktive Energie, angezeigt durch **Σ - kWh** und mit Vorzeichen –
- **ΣEQL+** ... dreiphasige induktive reaktive Energie, registriert während ΣEP -Wert positiv war (Import); angezeigt durch **Σ - kVArh – L**
- **ΣEQL-** ... dreiphasige induktive reaktive Energie, registriert während ΣEP -Wert negativ war (Export); angezeigt durch **Σ - kVArh – L** und mit Vorzeichen –
- **ΣEQC+** ... dreiphasige kapazitive reaktive Energie, registriert während ΣEP positiv war; angezeigt durch **Σ - kVArh – C**
- **ΣEQC-** ... dreiphasige kapazitive reaktive Energie, registriert während ΣEP -Wert negativ war; angezeigt durch **Σ - kVArh – C** und mit Vorzeichen –





Weiterhin stehen auch Energien in VAh zur Verfügung:

- **ΣES+** ... dreiphasige Scheinenergie, registriert während ΣEP -Wert positiv war; angezeigt durch **Σ - kVAh**
- **ΣES-** ... dreiphasige Scheinenergie, registriert während ΣEP -Wert negativ war; angezeigt durch **Σ - kVAh** und mit Vorzeichen –

Der Bedarf für die dreiphasige aktive Leistung $\Sigma P_{avgmaxE}$ wird in diesem Modus nicht angezeigt.

2.8 Symbole Gerätezustand


Mit Ausnahme der Messdaten zeigt das Gerät die folgenden Zustände mit entsprechenden Symbolen an:



-  Export von dreiphasiger aktiver Leistung. Angezeigt, wenn der ΣP -Wert negativ ist.
-  A1 (oben) und A2 (unten) Alarmleuchten aus/an. Siehe Ausgangseinstellung unten.
-  DI1 Digitaleingang ist aktiv.
-  Geräteparameter werden angezeigt.

2.9 Geräteparameter

Das Gerät muss eingestellt werden, um ordnungsgemäß zu arbeiten. Die Geräteeinstellung erfolgt über die Parameter, z. B. für Stromwandler-Einstellung, Art des Spannungsanschlusses (Direktanschluss oder über Spannungswandler und dessen Verhältnis) und Art der Anschaltung (wye/Dreieck/Aron). Ein Überblick über alle Parameter ist in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.



Drücken Sie zum Prüfen oder Bearbeiten der Parameter die Taste **P**. Standardmäßig wird Parametergruppe 01 angezeigt, und das Symbol  (Schraubenschlüssel) zeigt an, dass nun Einstellungsdaten angezeigt und geändert werden können.



Die Parameter sind in Gruppen angeordnet, nummeriert von 00 aufwärts. Die Nummer der Gruppe wird in der ersten Zeile im Format **- P.nnn** (mit vorangehendem Strich) angezeigt. Sie können mit den Tasten  bzw.  durch die Parametergruppen wechseln.

Wenn in der Gruppe nur ein Parameter vorhanden ist, wird der entsprechende Wert in der unteren Zeile angezeigt, so wie im Beispiel dargestellt (Nennleistung 400 kVA).

Wenn in der Gruppe zwei Parameters vorhanden sind, wird normalerweise der erste davon in der 2. Zeile und der zweite in der 3. Zeile angezeigt (Nennfrequenz 50 Hz und Nennspannung 230 V).

Scrollen Sie zur entsprechenden Gruppe, um einen bestimmten Parameter zu bearbeiten. Halten Sie dann die Taste **P** gedrückt, bis der Wert blinkt. Lassen Sie dann die Taste los und stellen Sie den Zielwert mit  oder  ein, der betätigen Sie **M** für einige Parameter. Sie können die Werte schneller ändern, wenn Sie die Pfeiltasten gedrückt halten. Drücken Sie dann **P** und der Wert wird im Speicher abgelegt.

Wenn die Gruppe mehr Parameter enthält, wird der erste Wert gewählt, wenn erstmals der Bearbeitungsmodus gestartet wird. Wenn Sie nur den zweiten Parameter ändern möchten, beenden Sie einfach die Bearbeitung des ersten Parameters ohne dabei eine Änderung vorzunehmen, und gehen Sie wieder in den Bearbeitungsmodus. Nun wird der zweite Parameter ausgewählt.

Um zur Anzeige der Messwerte zurückzukehren, drücken Sie einfach die Taste **M**.

2.10 Geräteeinstellung Sperren/Entsperren

Beim Versand ist die Parameterbearbeitung entsperrt, d. h.:





- alle Parameter können bearbeitet werden
- standardmäßige Durchschnitts-Maximalwerte/Minimalwerte, Energien des Elektrizitätsmessgeräts $\Sigma EP+$, $\Sigma EP-$ etc. und der maximale Leistungsbedarf des Elektrizitätsmessgeräts $\Sigma P_{avgmaxE}$ können gelöscht werden

Nach Inbetriebnahme kann diese Funktion gesperrt aktiviert werden, um das Gerät vor nicht genehmigten Veränderungen zu schützen. Dann kann die Bedienperson nur die Messwerte und Parameter prüfen, aber nichts daran verändern, abgesehen vom Sonderparameter 00, der zum Sperren/Entsperren des Geräts genutzt wird. Er hat zwei Werte:

L O C Gerät ist gesperrt

O P n Gerät ist nicht gesperrt (offen)



Wenn das Gerät gesperrt ist, können Sie es wie folgt (ähnlich der Bearbeitung von anderen Parametern) entsperren:

1. Drücken Sie die Taste **P** und scrollen Sie mit den Pfeiltasten zur Parametergruppe 00 – der Wert **L O C** wird angezeigt.
2. Drücken Sie die Taste **P** und halten Sie diese gedrückt, bis der Wert durch eine blinkende Zahl zwischen **000** und **999** ersetzt wird. Sie können sich beispielsweise vorstellen, dass **345** blinkt.
3. Drücken Sie die folgende Sequenz: , , , . Der Wert ändert sich schrittweise zu **344**, **345**, **346**, **345** so dass am Ende der gleiche Wert wie zu Anfang angezeigt wird.
4. Drücken Sie **P**. Die blinkende Zahl wird durch **O P n** ersetzt. Das Gerät ist nun entsperrt.

Die bei der Eingabe der Tastensequenz angezeigte Zahl ist zufällig gewählt und für ein korrektes Entsperren nicht von Bedeutung (sie soll nur verwirren). Einzig die Reihenfolge der gedrückten Tasten ist wichtig und muss genau eingehalten werden.



Das Gerät kann analog zum Entsperren auch wieder gesperrt werden. Hierbei ist es jedoch erforderlich, jede Tastensequenz, die von der vorstehenden Entsperrsequenz abweicht, entsprechend korrekt zu drücken.

2.11 Display-Kontrast


Obwohl der Display-Kontrast von der Temperatur abhängig ist, kann eine Feineinstellung erforderlich sein. Um dies vorzunehmen, drücken Sie gleichzeitig die Tasten  und  halten Sie diese gedrückt.





Danach werden die Meldung **C O n** in der ersten Zeile und der Kontrastwert in der zweiten Zeile angezeigt.

Wenn das Display zu hell ist, halten Sie  gedrückt und erhöhen Sie den Wert durch wiederholtes Drücken der Taste .

Wenn das Display zu dunkel ist, halten Sie die Taste  und stellen Sie den Wert mit  ein.
Lassen Sie dann die Taste los, um den neuen Kontrast einzustellen.

UMD 96 Geräteparameter

#	Parametergruppe	Bereich	Standard	Kommentar
00	Sperre	LOC / OPN	OPN	siehe Geräteeinstellung Sperren/Entsperren
01	Stromwandlerverhältnis Zeile 2: primärer Nennstrom Zeile 3: sekundärer Nennstrom	primär: 1A ÷ 10 kA sek.: 5A / 1A (0,1 A)	5 / 5 A	Auswahl von Sekundärstrom mit Taste 
02	Anschlusstyp	3Y / 3D / 3A	3Y	3Y = TN-Netz, 3D = IT Netz 3A = Aron Schaltung
04	Anschlussmodus: direkt (- - -) oder Spannungswandlerverhältnis: Zeile 2: U primär [kV] Zeile 3: U sekundär (0,1 kV fest)	primär: 0,1 kV ÷ 1 MV	direkt (- - -)	
05	f _{NOM} , U _{NOM} Zeile 2: f _{NOM} [Hz] Zeile 3: U _{NOM} [V / kV]	50 / 60 Hz 50 V ÷ 1 MV	50 230	U _{NOM} Spezifikation abhängig von Anschlussmodus: - direkt : Außenleiter-Neutralleiter - über Spannungswandler: Außenleiter-Außenleiter
06	ΣP _{NOM} [kVA / MVA]	1 kVA ÷ 999 MVA	-	
07	Durchschnittsberechnungszeitraum Zeile 2: für U/I-Gruppe Zeile 3: für P/Q/S-Gruppe	0,01 ÷ 60 (1 s ÷ 60 min)	1 min 15 min	schwebendes Fenster, standardmäßig Durchschnittsberechnungsmethode; thermische Methode angezeigt mit Symbol ▲
08	Durchschn.-Zeitraum für ΣP _{avgmaxE} , El.-Messg. Anz.-Modus Zeile 2: Durchschnittsberechnungszeitraum für ΣP _{avgmaxE} , Zeile 3: Elektrizitätsmessgerät Anzeigemodus	0,01 ÷ 60 (1 s ÷ 60 min) "4E+Pmax" / "8E"	15 min "4E+ Pmax"	schwebendes Fenster, Durchschnittsberechnungsmethode
09	Grundfr.-Harmonische PF-Anzeigeformat	cos / tan / phi	cos	
10	Hintergrundbeleuchtung	AUT / ON	ON	AUT-Modus: die Hintergrundbeleuchtung wird automatisch nach ca. 5 Minuten ausgeschaltet, wenn keine Taste gedrückt wurde. Dies spart


11	Ausgangseinstellung Zeile 2: Ausgang DO1 Zeile 3: Ausgang DO2 Standardtyp: "-O-" Impulstyp: Impulse / kWh (kvarh) Steuerenergiesymbol: keines ... Σ EP+ - ... Σ EP-  ... Σ EQL  ... Σ EQC	" - - - " = aus "-O-" = Standardausgang 0,001 ÷ 999 = Impulsausgang	- - - (aus)	Strom. Auswahl von Steuerenergie mit Taste  Standardausgang kann nur über Kommunikationsleitung eingestellt werden, jedoch nicht direkt am Gerät. Das Symbol  zeigt an, dass die Einstellungen der Alarmleuchte A1 bzgl. DO1 und von A2 bzgl. DO2 unterschiedlich sind Wenn der Impulsausgang am Gerät eingestellt wurde, sind A1 und A2 identisch zu DO1 und DO2 eingestellt.
15 (16)	Kommunikation für RS-485 (M-Bus): Seite 1; Zeile 2: Adresse Zeile 3: Geschwindigkeit [kBd] Seite 2; Protokoll – Datenbit & Parität für Ethernet: Seite 1: DHCP Seite 2-5: IP1- IP4 (IP) Seite 6-9: MA1- MA4 (Subnet Mask) Seite 10-13: Gt1- Gt4 (Gateway)	1 - 255 2,4 – 460 (2,4 – 9,6) 8 / 9-n / 9-E / 9-0 ON / OFF 0 – 255 0 – 255 0 – 255	1 9,6 (2,4) 8 (9-E) OFF 10.0.0.1 24Bit 10.0.0.138	KMB / Modbus-Protokoll automatische Erkennung; für KMB-Protokoll auf "8" gestellt
19	Gerätestatus (nur lesen) Zeile 2: Fehlerspezifikation Zeile 3: Seriennummer & Geräteversion (scrollen)	0 ÷ 255 -	0 -	Zeile 2: 0 = fehlerfrei Zeile 3: S...Seriennummer F... Firmware-Version b...Bootloader-Version H...Hardware-Version

2.12 Digitale Ausgänge & Eingänge

Die Geräte können optional mit einer Kombination von Ausgängen und Eingängen ausgestattet werden. Eine Zusammenfassung der möglichen Variationen und Anschlussbeispiele sind am Ende dieser Anleitung dargelegt.

Die folgenden Eingänge und Ausgänge sind verfügbar:

- zwei digitale Ausgänge – *Relais* (elektromechanisch, **R**) oder *Impuls* (Solid-State, **I**)
- ein digitaler Eingang



Weiterhin verfügen alle Gerätemodelle über zwei "Alarm"-Leuchten **A1** und **A2** zur Anzeige von verschiedenen Zuständen. Diese können als weitere spezielle digitale Ausgänge erachtet werden. Die Funktion dieser Leuchten kann wie bei den standardmäßigen digitalen Ausgängen eingestellt werden.

Das Verhalten der digitalen Ausgänge kann in Abhängigkeit von den Anforderungen wie folgt programmiert werden:

- als *Impulsausgangsmodus des Elektrizitätsmessgeräts*
- als *Standardausgangsmodus*, z. B. als ein einfacher Zwei-Positionen-Regler oder eine definierte Statusanzeige
- als *Fernsteuerungsausgangsmodus* (durch eine externe Ansteuerung über eine Kommunikationsverbindung)

Der Status des digitalen Eingangs **DI1** wird durch das Symbol  angezeigt und kann zur Statusüberwachung über eine Kommunikationsverbindung genutzt werden.

2.12.1 Anschlüsse Ausgänge & Eingänge

Die digitalen Eingänge und Ausgänge werden gemäß der folgenden Tabelle an Klemmen an der Rückseite eines Geräts angeschlossen. Der maximale Querschnitt des Verbindungskabels beträgt 1,5 mm².

Anschluss von digitalen Ausgängen und Eingängen







Pin Nr.	Signal
15, 16	DO1A, DO1B ... digitaler Ausgang DO1
17, 18	DO2A, DO2B ... digitaler Ausgang DO2
19, 20	DI1A, DI1B digitaler Eingang DI1


Alle digitalen Ausgänge und Eingänge sind *nicht nur in Bezug auf die inneren Schaltkreise des Geräts isoliert, sondern auch gegenseitig*. Die Stärke des angeschlossenen Signals muss den technischen E/A-Daten entsprechen. Die Signalpolarität ist frei. Der maximale Querschnitt des Verbindungskabels beträgt 2,5 mm².

2.12.2 Einstellung Ausgänge

Die Funktion der digitalen Ausgänge (einschließlich Alarmleuchten) kann entweder als *Standardausgang* oder als *Impulsausgang* des Elektrizitätsmessgeräts eingestellt werden.

Die Funktion von Ausgang DO1 / DO2 kann in Parametergruppe 11 geprüft werden. Mögliche Einstelloptionen sind:

-  ... der Ausgang DO1/2 ist deaktiviert
-  ... der Ausgang DO1/2 ist auf den Standardausgangsmodus gestellt (detaillierte Einstellung nur unter Verwendung des EnVis-Programms über die Kommunikationsleitung verfügbar)
-  ... der Ausgang DO1/2 ist auf den Impulsausgangsmodus mit nnn Impulsen pro kWh gestellt; die Steuergröße ist ΣEP+ (kein Symbol angezeigt). Weitere Steuergrößenoptionen gemäß anhängendem Symbol:
 -  ... ΣEP-
 -  ... ΣEQL
 -  ... ΣEQC



Beispiel:
 Ausgang DO1: gestellt auf Standardausgangsmodus (Details nur über Kommunikationsverbindung)
 Ausgang DO2: gestellt auf Impulsmodus, 20 Impulse/kWh für Energie ΣEP-

Die Einstellung der Alarmleuchten A1, A2 wird nicht angezeigt. Sie steht nur über eine Kommunikationsleitung zur Verfügung. Sie können nur prüfen, ob die Einstellung der entsprechenden Einstellung für DO1/DO2 entspricht – siehe unten.

Die Impulsausgangsfunktion kann am Gerät über die Parametergruppe 11 eingestellt werden.

Die Standardausgangsfunktion kann nur bei Geräten verwendet werden, die mit einer Kommunikationsverbindung ausgestattet sind – sie kann nur über einen angeschlossenen PC unter Verwendung des EnVis-Programms angepasst werden (siehe Handbuch für EnVis-Programm).


Wenn eine der Signalleuchten A1, A2 eingestellt wird, zeigt das Display eine Übersicht für beide Leuchten an. Dies wird ausgeblendet, wenn beide Leuchten deaktiviert sind.


2.12.3 Impulsausgangsmodus


Jeder der digitalen Ausgänge oder Alarmleuchten kann als Impulsausgang eingestellt werden. Die Frequenz der erzeugten Impulse kann in Abhängigkeit von den Werten der gemessenen elektrischen Energie vom Elektrizitätsmessgerät eingestellt werden.



Sie können nicht nur die Ausgänge vom I-Typ (Solid-State) in den Impulsausgangsmodus setzen, sondern auch die Ausgänge vom R-Typ (elektromechanisches Relais). Beachten Sie bitte die Lebensdauer von elektromechanischen Relais, da diese nur über eine begrenzte Anzahl von Schaltvorgängen verfügen.

Die Ausgänge DO1/2 können manuell am Gerät und über die Programmiersoftware auf den Impulsausgangsmodus gestellt werden. Die manuelle Einstellung erfolgt über Parametergruppe 11. Stellen Sie im Bearbeitungsmodus den Parameter (Bereich 0,001÷999) mit den Pfeiltasten ein und wählen Sie die gewünschte Energie mit der Taste .



Beispiel:
 Ausgang DO1: 0,1 Impulse / kWh = 1 Impuls / 10 kWh, Energie ΣEP+ (kein zusätzliches Symbol)
 Ausgang DO2: 5 Impulse / kvarh, Energie ΣEQL (aufgrund von Symbol )



Durch Einstellen eines der Ausgänge DO1/DO2 am Gerät werden die entsprechenden Alarmleuchten A1/A2 ebenfalls automatisch eingestellt. So kann die Aktivität von DO1/DO2 über die Leuchten A1/A2 auf der Geräteanzeige überwacht werden. Ein separates Einstellen der Leuchten ist nur über das EnVis-Programm möglich. Wenn eine Leuchte abweichend vom entsprechenden Ausgang DO1/DO2 eingestellt ist, wird dazu das Symbol ▲ vor der jeweiligen Einstellung angezeigt.



Selbst wenn ein Gerät weder mit Digitalausgang, noch mit einer Kommunikationsleitung ausgestattet ist, können Sie die Impulsfunktion der Alarmleuchten A1, A2 durch Einstellen der Ausgänge DO1/DO2 einstellen.

Wenn der Impulsfunktionsmodus eingestellt wurde, führt das Gerät alle 200 Millisekunden eine Verwertung der gemessenen elektrischen Energie durch. Wenn der Anstieg der aufgezeichneten elektrischen Leistung höher oder gleich der Größe eines Impulses ist, sendet das Gerät einen oder zwei Impulse. Die erwähnte Beschreibung zeigt, dass der Fluss der Impulsübertragungen +/- 200 ms beträgt. Der Impulszyklus beträgt 50/50 ms (entsprechend der SO-Ausgangsdefinition). Die maximale Frequenz beträgt 10 Impulse pro Sekunde.

2.13 Kommunikationsschnittstelle

Überwachung der aktuellen Messwerte und die Geräteeinstellung können über einen Remote-Computer per Kommunikationsverbindung mit dem Gerät verbunden werden. Dieser Betrieb ermöglicht Ihnen die Verwendung aller Einstelloptionen des Geräts, die am Bedienfeld des Geräts nicht verfügbar sind.

Die folgenden Kapitel beschreiben die Gerätekommunikationsverbindungen nur aus Sicht der Hardware. Die detaillierte Beschreibung des EnVis-Programms ist im Programmhandbuch enthalten.

2.13.1 RS-485-Schnittstelle

3. Die Verbindung ist von den anderen Schaltkreisen des Geräts getrennt. Verwenden Sie die Klemmen **A** (Nr. 28), **B** (29) und **GND** (30).
4. Für die üblichen Anwendungen (Kabellänge bis zu 100 Meter, Kommunikationsgeschwindigkeit bis zu 9.600 Bd) ist die Auswahl des korrekten Kabels nicht von Bedeutung. Es ist praktisch möglich, jedes abgeschirmte Kabel mit zwei Leiterpaaren zu verwenden und die Abschirmung mit der Schutzerdung an einem einzigen Punkt zu verbinden.
5. Bei Kabellängen über 100 Meter oder bei Kommunikationsgeschwindigkeiten über 20 Kilobit pro Sekunde ist es angebracht, ein speziell abgeschirmtes Kommunikationskabel mit verdrehten Leiterpaaren und einer festgelegten Wellenimpedanz (normalerweise ca. 100 Ohm) zu verwenden. Verwenden Sie ein Paar für die Signale **A** und **B** und das zweite Paar für das **GND**-Signal.

Die RS-485-Schnittstelle erfordert einen Impedanz Abschluss der finalen Knoten durch die Installation von Abschlusswiderständen, insbesondere bei hohen Kommunikationsgeschwindigkeiten und langen Strecken. Abschlusswiderstände werden nur an den Endpunkten der Verbindung installiert (z. B. einer am PC und ein anderer am entferntesten Gerät). Sie werden zwischen den Klemmen **A** und **B** angeschlossen. Ein typischer Wert für den Abschlusswiderstand ist 330 Ohm.

2.13.2 Ethernet (IEEE802.3) Schnittstelle

Mit dieser Schnittstelle können die Geräte direkt mit dem lokalen Computernetzwerk (LAN) verbunden werden. Geräte mit dieser Schnittstelle sind mit einem entsprechenden Anschluss RJ-45 mit acht Signalen (gemäß ISO 8877) ausgestattet. Eine physikalische Schicht entspricht 10/100 BASE-T.

Typ und maximale Länge des erforderlichen Kabels müssen IEEE 802.3 entsprechen.

Jedes Gerät muss über eine andere IP-Adresse verfügen, die während der Installation voreingestellt wird. Es ist jedoch nicht möglich, die IP-Adresse direkt am Gerät einzustellen. Hierfür benötigen Sie die EnVis.daq (**IP-Adresse im Auslieferungszustand: 10.0.0.1**). Die Beschreibung für das Einstellverfahren ist im Handbuch *ES01 Embedded Ethernet to Serial Link Converter* enthalten, das auf www.pq-plus.de verfügbar ist.

Am Gerät können Sie nur die DHCP-Funktion (Parameter 15, Zeile 2) für die dynamische Zuweisung der IP-Adresse konfigurieren. Die tatsächliche IP-Adresse kann in Zeile 3 geprüft werden (der Wert scrollt).

2.13.3 M-Bus Interface (M-BUS)

Die Schnittstelle wird von einem anderen Instrument Schaltung isoliert.

Verwendete Signale sind: M+ (28), M- (29).

Standard-Einstellungen für diese Schnittstelle sind: Adresse „1“, Kommunikationsrate „2400 Baud“ und „9 Bits“ mit Parität „even“. Sekundär-Adresse ist die BCD-codierte Seriennummer des Gerätes.

3. Technische Spezifikationen


Messgrößen		
Frequenz		
f_{NOM} – Nennfrequenz	50 / 60 Hz	
Messbereich	42 ÷ 57 / 51 ÷ 70 Hz	
Spannung		
Modell	„230“ (Standard)	„400“
U_{NOM} (U_{DIN}) – (UL-N)	180 ÷ 250 VAC	300 ÷ 415 VAC
Messbereich (UL-N)	6 ÷ 300 VAC	10 ÷ 500 VAC
Messbereich (UL-L)	10 ÷ 520 VAC	20 ÷ 865 VAC
Messunsicherheit ($t_A=23\pm 2^\circ\text{C}$)	+/- 0,05 % von rdg +/- 0,02 % von rng	
Messkategorie	300V CAT III	300V CAT III 600V CATII
Permanente Überlastung	600 VAC (UL-N)	1000 VAC (UL-N)
Überlastungsspitze (UL-N / 1 Sek.)	800 VAC	1500 VAC
Belastungsstrom,	< 0,025 VA	< 0,05 VA
Impedanz	$R_i = 3,6 \text{ M}\Omega$	$R_i = 6 \text{ M}\Omega$
Strom		
Modell	„X/100mA“	„X/5A“ (Standard)
I_{NOM} (I_B) – Nennstrom	0,1 AAC	1 / 5 AAC
Messbereich	0,001 ÷ 0,39 AAC	0,005 ÷ 7 AAC
Messunsicherheit ($t_A=23\pm 2^\circ\text{C}$)	+/- 0,05 % von rdg +/- 0,02 % von rng	
Messkategorie	150V CAT III	150V CAT III
Permanente Überlastung (IEC 258)	1 AAC	7,5 AAC
Überlastungsspitze - für 1 Sekunde, max. Wiederholfrequenz > 5 Minuten	10 AAC	70 AAC
Belastungsstrom (Impedanz)	< 0,01 VA ($R_i < 40 \text{ m}\Omega$)	< 0,5 VA ($R_i < 10 \text{ m}\Omega$)
Temperatur (interner Temperatursensor)		
Messbereich	- 40 ÷ 80°C	
Messunsicherheit	± 2 °C	

Hilfsspannung		
Modell	(Standard)	
Bereich	90 ÷ 275 V _{AC} / 40 ÷ 100 Hz 80 ÷ 350 V _{DC}	20 ÷ 50 V _{AC} / 40 ÷ 100 Hz 20 ÷ 75 V _{DC}
Leistung	8 VA / 3 W	
Überspannungskat.	III	
Verschmutzungsgrad	2	
Anschluss	isoliert, polaritätsfrei	


Digitale Ausgänge & Digitale Eingänge	
Relais-Ausgänge (optional)	
Typ	N.O. Kontakt
Belastbarkeit	250 V _{AC} / 30 V _{DC} , 4 A
Digital-/ Impulsausgang (Standard)	
Typ	Opto-MOS, bipolar
Belastbarkeit	60 V _{AC} / 100 V _{DC} , 100 mA
Digitaler Eingang (Standard)	
Typ	Optoisoliert, bipolar
Maximale Spannung	100 V _{DC} // 60 V _{AC}
Spannung für "logisch 1"	> 10 V _{DC}
Spannung für "logisch 0"	< 3 V _{DC}
Eingangsstrom	1 mA @ 10V / 5 mA @ 24V / 10 mA @ 48V

Sonstige Spezifikationen	
Betriebstemperatur	- 25 bis 60°C
Lagertemperatur	- 40 bis 85°C
Betriebs- und Lagerfeuchtigkeit	< 95 % - nicht kondensierende Umgebung
EMV-Störfestigkeit	EN 61000 – 4 - 2 (4kV / 8kV); EN 61000 – 4 - 3 (10 V/m bis zu 1 GHz); EN 61000 – 4 - 4 (2 kV); EN 61000 – 4 - 5 (2 kV); EN 61000 – 4 - 6 (3 V); EN 61000 – 4 - 11 (5 Perioden)
EMV-Störaussendung	EN 55011, Klasse A EN 55022, Klasse A (nicht für den Hausgebrauch)
Fernsteuerungsanschluss (optional)	RS-485 / Protokolle KMB, Modbus-RTU oder Ethernet 10/100 Base-T / DHCP, Webserver, Modbus-TCP
Display	Segment LCD FSTN mit Hintergrundbeleuchtung
Schutzklasse: Vorderseite Hinterseite	IP 40 (IP 54 mit Abdeckfolie) IP 20
Abmessungen: Vorderseite Einbautiefe Installationsausschnitt	96 x 96 mm 80 mm 92+1 x 92+1 mm
Gewicht:	max. 0,3 kg

UMD 96 U 230 X/5A Typische Installation TN-Netzwerk, Direkt-Sternschaltung ("3Y")



UMD 96



4. Wartung, Service, Garantie

Wartung: Das UMD96- Netzanalysegerät benötigt während des Betriebs keine Wartung. Für einen zuverlässigen Betrieb müssen lediglich die vorgegebenen Betriebsbedingungen erfüllt werden. Das Gerät darf keinen Gewalteinwirkungen ausgesetzt werden und darf nicht in Kontakt mit Wasser oder Chemikalien kommen, die mechanische Schäden verursachen können.

Service:

bei Störungen oder Ausfällen des Produkts wenden Sie sich an die PQ PLUS GmbH:

PQ PLUS GmbH
 Hagenauer Straße 6
 91094 Langensendelbach
 info@pq-plus.de
 09133-60640-0

Das Produkt muss angemessen verpackt sein, um Schäden während des Transports zu vermeiden. Eine Beschreibung des Problems oder seinen Auswirkungen muss zusammen mit dem Produkt eingeschickt werden.

Wenn eine Garantiereparatur in Anspruch genommen wird, muss der Garantieschein eingeschickt werden. Im Falle einer Reparatur, die nicht unter die Garantie fällt, müssen Sie eine Reparaturbestellung beilegen.

Garantieschein: Die Garantiezeit für das Gerät beträgt 24 Monate ab Kaufdatum, jedoch nicht länger als 30 Monate ab dem Zeitpunkt des Versands. Probleme innerhalb der Garantiezeit, die nachweislich aufgrund von mangelhafter Verarbeitung, Bauart oder fehlerhaftem Material entstanden sind, werden vom Hersteller oder einem anerkannten Service-Partner kostenfrei repariert.

Die Garantie endet auch innerhalb der Garantiezeit, wenn der Benutzer unzulässige Modifikationen oder Veränderungen am Gerät vornimmt, das Gerät an Größen außerhalb des vorgegebenen Bereichs anschließt, das Gerät aufgrund von ungeeignetem oder unangemessenem Umgang des Benutzers beschädigt wird, oder es im Widerspruch zu den hier angegebenen technischen Spezifikationen betrieben wird.

Produkttyp:	UMD 96	Seriennummer:	_____
Versanddatum:	_____	Abschließende Qualitätskontrolle:	_____
Kaufdatum:	_____	Herstellersiegel:	_____
		Lieferantensiegel:	_____